

VERZWARING IS
 IN ORDE.



- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
- AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
- AV Oost & West Vlanderen : Tel.: 09 244 77 11
- AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: Naam, Voornaam: <u>DHR BOGERS G</u> BTW nr.: <u>640 600 749</u> of identiteitskaartnr: Stroomleverancier: Meter nr: stand: Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input checked="" type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	VERSLAG nr: Lid nr: Ontvangstbewijs nr: <u>FACT</u> Installatie: Naam: <u>BOGERS G</u> Adres: <u>VOLDERSTRAAT 39</u> <u>HAMONT</u> Datum onderzoek: <u>03/12/03</u> Eigenaar of aangestelde: Tel.: Naam, Voornaam: <u>IDEM</u> Adres: Aanvrager:
--	---

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 3x/400 V, AC, Bescherming aansluiting: 32 A Type: AUT
 Omschrijving aansluiting: BESTAANDE AANSL Kabeltype: EVUB Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: ZIE SCHEMA'S
 Type aardelektrode: BESTAANDE Spreidingsweerstand: BESTAANDE Ohms Algemeen isolatieniveau: — M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

	<u>SCHEMA IN BIJLAGE (BLAD 3)</u>
--	-----------------------------------

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

GEEN INBREUKEN

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 20.20 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór opnieuw gekeurd worden
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER: Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening