

- |                                       |                        |  |                           |
|---------------------------------------|------------------------|--|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tel.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt    | : Tel.: (011) 25 32 86    |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant   | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk   | : Tel.: (056) 26 61 11    |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge    | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège      | : Tel.: (04) 247 47 33    |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur      | : Tel.: (081) 22 94 54    |
| <input type="checkbox"/> AV Gent      | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 48 18 58 |

Code PC Resi.



Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: _____
Naam, Voornaam: _____	Lid nr: _____ Ontvangstbewijs nr: _____
BTW nr: _____	Installatie: Naam: <u>VAN DOORAN RPW</u>
of identiteitskaartnr: _____	Adres: <u>Eind 44</u>
Stroomleverancier: _____	<u>3930 HALWIT ACHIL</u>
_____	Datum onderzoek: <u>27/10/1991</u>
_____	Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
Meter nr: _____ stand: _____	Naam, Voornaam: <u>VAN DOORAN RPW</u>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Adres: <u>Zelfde adres</u>
_____	Aanvrager: _____

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI art. 86  87  88  89  95  ARAB  T.R.  Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230/120 V AC, Bescherming aansluiting: \_\_\_\_\_ A Type: \_\_\_\_\_  
 Omschrijving aansluiting: \_\_\_\_\_ Kabeltype: \_\_\_\_\_ Doorsnede: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 1  
 Type aardelektrode: W Spreidingsweerstand: 5 Ohms Algemeen isolatieniveau: 3 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema(s) en het (de) eendraadsschema(s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

--	--

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 27/10/1991, evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE ~~NIJWE~~ ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE WAS - ~~MAG~~ - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: \_\_\_\_\_  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de Directeur-generaal  
 Naam Agentnr., Handtekening