

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW

Controleorganisme erkend door het ministerie

O. Ref.:

U. Ref.:

VERSLAG NR.:154/091118/11

BTV

ZETEL ANTWERPEN
Van Der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 1
1000 Brussel
Tel. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

Vlaams brabant
Leuvensestw 383 bus1
3200 Aarschot
Tel. 016 634745
fax. 016 631221

PROCES VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE :Wijchmaal,
St-Trudostraat 58A bus2

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : ENW

Adres : Rillaar, Oudenbos 25

BTW of IK :

STROOMLEVERANCIER :

Ref. : Teller nr.

Index :

Datum van het onderzoek : 18 nov 09 Aard van het onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek volgens :
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (Voorschri. Stroomlev.)

Aard installatie : **Nieuwe** - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen : app C1.1

Begin Werken : Fundering **na** 01/10/81 - Elektrische installatie **na** 01/10/81 - 01/01/83 AREI art. 86

Aansluiting : Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord : 4 x 10 mm² Alg. schakelaar : type : Gi 2p

Type van de aardelektrode : **fus** - baren - pennen - horizontale geleider Schema : TT

Aantal borden : 1 ; Aantal eindstroombanen : 14 ; RA : 7,8 Ohm ; RI tot >1 Mohm

BESCHRIJVING : Controle betreft appartement C1.1

Vastgestelde inbreuken : Geen

Nota's :

- De badkamer , de c.v. , het gas , de sanitaire installatie , de keuken en de verlichting zijn nog niet geplaatst en aangesloten.
- Enkel visueel zichtbare en bereikbare installatie geplaatst door ENW maakt deel uit van het onderzoek.
- Differentieeltest maakt geen deel uit v.h. onderzoek wegens het ontbreken van de voedingsspanning.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS : Zie bijlage

BESLUIT

1. De installatie is conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 18nov2034 (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

2. De installatie is niet conform

3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER : 154 Leys B.

De Directeur,